



Determinazione Dirigenziale

n. 423 del 14.11.2025

Oggetto: Autorizzazione all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b. del D. Lgs. 36/2023, per la sostituzione di un idrante soprassuolo e il collaudo di n° 14 manichette dell'impianto antincendio a servizio del deposito di Teverola, alla ditta MEDI Antincendio di Riccardo NUTI con sede in Acerra (NA) alla Via G. Dublino, 91, P.I. 08154421211.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che la ditta Medi Antincendio è affidataria del servizio di manutenzione ordinaria - contratto prot. AIRCA/0026636/2024 del 12/06/2024 - CIG B1F35239CD;

Considerato:

- che, con nota prot. AIRCA/0062645/2025 del 14.11.2025, il RUCT, ing. Alfredo Napolitano, ha rappresentato che:

- dalla relazione tecnica, presentata dalla ditta in data 15/10/2025, prot. 103/2025, si rileva che l'idrante soprassuolo in prossimità della cabina elettrica non è più funzionante in quanto il pignone di manovra gira a vuoto e che sono da collaudare in conformità alla norma UNI 671-2, e numero 14 manichette UNI 45x20 a servizio dell'impianto antincendio di Teverola;
- per la riparazione della rottura, come specificato dalla ditta MEDI Antincendio, è necessaria la sostituzione completa dell'idrante in quanto non è stato possibile reperire pezzi di ricambio idonei per lo specifico e vetusto idrante danneggiato, installato più di quaranta anni fa e non più in produzione;

- che, la stessa ditta MEDI Antincendio ha prodotto apposito preventivo, n° M/E36/D prot. 106/2025 del 10/11/2025, comprendente:

- la fornitura e messa in opera di idrante soprassuolo a norma UNI EN 14384 marcato CE in ghisa DN 80, con due sbocchi DN 70, tipo a secco con scarico automatico antigelo, con sbocchi realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982. Flangia PN16, ditn. mim. H 1400 x B (profondità) 700 x A (fuoriterra) 450; compreso svuotamento dell'impianto, scavo per la rimozione dell'idrante e per il successivo alloggiamento in idoneo pozzetto d'ispezione, smontaggio del vecchio idrante dalla tubazione di mandata, montaggio del nuovo idrante con il pozzetto d'ispezione e chiusura con riempimento dello scavo con calcestruzzo compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, al prezzo complessivo a corpo di € 1.280,00 oltre IVA, con quota manodopera di € 635,00;
- il collaudo manichette antincendio UNI 45 alla pressione di 12 bar con comodato d'uso temporaneo di manichette di ns. proprietà, al costo unitario di € 35 per un totale riferito alle 14 manichette di € 490,00 oltre IVA, con quota manodopera di € 210,00;

Vista:

- la citata nota prot. AIRCA/0062645/2025 del 14/11/2025, con la quale il menzionato RUCT, considerato che sussistono i presupposti per procedere ad un affidamento diretto - ai sensi dell'art.50, comma1, lett. b. del D. Lgs. 36/2023 e che l'affidamento in discorso non riveste un interesse transfrontaliero - ha proposto:

1. di affidare alla ditta MEDI Antincendio la fornitura e messa in opera di idrante soprassuolo a norma UNI EN 14384 marcato CE in ghisa DN 80 e il servizio di collaudo di n. 14 manichette al costo complessivo di € 1.770,00, oltre IVA, ritenuto congruo;
2. di nominare il Dirigente Tecnico quale RUP;
3. di nominare egli stesso quale Responsabile della fase di esecuzione;

Ritenuto:

- di prendere atto della nota a firma del RUCT, ing. Alfredo Napolitano, e autorizzare l'affidamento in discorso;

Ravvisata:

- la propria competenza all'adozione del presente atto in forza dei poteri delegati dall'Amministratore Unico con apposita procura registrata al Registro delle Imprese ed attestata la insussistenza di qualsivoglia conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e della omologa misura contenuta nel PTPCT 2025 – 2027;

D E T E R M I N A

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- prendere atto della nota prot. AIRCA/0062645/2025 del 14/11/2025 del RUCT, ing. Alfredo Napolitano, e, per l'effetto:

1. autorizzare l'affidamento diretto - ai sensi dell'art.50, comma1, lett. b. del D. Lgs. 36/2023 - della sostituzione di un idrante soprassuolo e del collaudo di n° 14 manichette – attività dettagliate in narrativa - dell'impianto antincendio a servizio del deposito di Teverola (CE), alla ditta MEDÌ Antincendio di Riccardo NUTI con sede in Acerra (NA) alla Via G. Dublino, 91, P.I. 08154421211, per un importo complessivo di spesa pari ad € € 1.770,00, oltre IVA;
 2. nominare il RUCT, ing. Alfredo Napolitano, quale Responsabile della fase di esecuzione;
 3. nominare il Dirigente Tecnico quale RUP;
- mandare agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.

Il Dirigente Tecnico
ing. Carmine Alvino

